


RŚ.A.6341.1.2014



DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 3 i 7a, art. 128 ust. 1, art. 131, art. 135, pkt 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2012r, poz.145 z późn. zmianami) i art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.267),

po rozpatrzeniu wniosku

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. reprezentowanego przez p. Marcina Składowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.02.2014r,

dotyczącego wygaszenia decyzji Starosty Sochaczewskiego znak: RŚ.A.6225-5/04 z dnia 28.06.2004r i wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Wólka Smolana – Konary oraz na wprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach,

o r z e k a m

I. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Sochaczewskiego wydanej w dniu 28.06.2004r znak: RŚ.A.6225-5/04 udzielającej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Sochaczew i Gminy Brochów oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach.

II. Udzielić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Spółka z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na :

1. poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, w ilości :

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 400 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr/d}} &= 5\,750 \text{ m}^3/\text{dobę} \\ Q_{\max \text{ rok}} &= 2\,000\,000 \text{ m}^3/\text{rok}; \end{aligned}$$

dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Sochaczew i Gminy Brochów, w tym na potrzeby Gminy Brochów:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 107 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr/d}} &= 1\,850 \text{ m}^3/\text{dobę} \\ Q_{\max \text{ rok}} &= 600\,000 \text{ m}^3/\text{rok}; \end{aligned}$$

z ujęcia wód podziemnych składającego się z następujących studni podstawowych:

- studni nr 2c** o głębokości 63,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 90,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 3,2 \text{ m}$,
- studni nr III** o głębokości 60,8 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 134,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 5,2 \text{ m}$,

- c) studni nr 4b o głębokości 46,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 83,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,9 \text{ m}$,
- d) studni nr 8c o głębokości 36,4 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 43,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,8 \text{ m}$,
- e) studni nr 9c o głębokości 45,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 56,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,5 \text{ m}$,
- f) studni nr XII o głębokości 50,0 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 125,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 6,2 \text{ m}$,

oraz ze studni awaryjnej 8a o głębokości 37,4 m, eksploatowanej z wydajnością eksploatacyjną $Q = 39,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,6 \text{ m}$,

eksploatowanych w ramach ustalonych zasobów wody w kat „B”, które wynoszą $Q = 710,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 3,0 - 7,5 \text{ m}$, zatwierdzonych decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii znak: KDH/013/2708/B/68 z dnia 29.02.1968r.

2. odprowadzaniu wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów odżelaziających w stacji uzdatniania wody w Konarach, po ich oczyszczeniu w odstojniku poprzez drenaż rozsączający do ziemi, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max h} &= 6,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śrd}} &= 12,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max \text{ roczne}} &= 4\,300 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

oraz stężeniach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości :

$$\begin{aligned} \text{Odczyn} &= 6,5 - 9,0 \text{ pH} \\ \text{ChZT} &= 125 \text{ mg/l} \\ S_{\text{FE}} &= 10 \text{ mg/l} \\ S_{\text{zaw.og.}} &= 35 \text{ mg/l.} \end{aligned}$$

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków :

- a) prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej poprzez pobieranie wody w ilościach odpowiadających zaspokojeniu faktycznych potrzeb użytkownika, nie dopuszczając do jej marnotrawienia,
- b) użytkowania ujęcia w taki sposób, aby ilość pobieranej wody nie wykraczała poza wartości wydajności eksploatacyjnej określonej dla ujęcia,
- c) utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń służących do poboru, rozprowadzania, uzdatniania wody, odstojnika wód popłucznych oraz drenażu rozsączającego,
- d) prowadzenia systematycznej konserwacji studni poprzez utrzymywanie w należyтым stanie obudowy studni i kontrolowanie szczelności przewodów, armatury i obudowy,
- e) prowadzenia codziennej kontroli ilości pobieranej wody w studniach – pomiary prowadzić należy raz dziennie o określonej porze,
- f) prowadzenia systematycznych obserwacji poziomu zwierciadła wody w studniach (nie rzadziej niż raz na kwartał) i notowania wyników tych obserwacji w książce eksploatacji studni,

- g) **prowadzenia systematycznej kontroli jakości wody**, zaleca się wykonywanie analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych z częstotliwością określoną przepisami sanitarnymi w tym zakresie,
- h) **prowadzenia ewidencji ilości powstających wód popłucznych** na podstawie zużycia wody do płukania filtrów ze wskazań wodomierza zainstalowanego w stacji uzdatniania wody,
- i) **prowadzenia okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków** w oparciu o próbki pobrane w punkcie kontrolno - pomiarowym za odstożnikiem wód popłucznych,
- j) **przekazywania wyników prowadzonych pomiarów** do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

IV. Pozwoleń wodnoprawnych określonych w ust. II pkt 1 i pkt 2 udziela się na okres 10 lat, tj. do dnia 24 czerwca 2024r.

V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 17 marca 2014r Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o., wystąpił z wnioskiem dotyczącym wygaszenia decyzji Starosty Sochaczewskiego znak: RŚ.A.6225-5/04 z dnia 28.06.2004r i wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Wólka Smolana – Konary oraz na wprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach. Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku postępowanie administracyjne w sprawie zostało wszczęte w dniu 5 czerwca 2014r. Wnioskodawca przedłożył:

- „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych w okolicy wsi Wólka Smolana i Konary w gminie Brochów oraz na odprowadzenie do ziemi oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach”, który spełnia warunki określone w art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r, poz.145 z późn. zm.),
- „Aneks nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych w kat „B” z utworów czwartorzędowych obejmujących wyniki prac i badań otworów 2c, 3c, 6c, 7c, 8c, 9c na terenie ujęcia Chodakowskich Zakładów Włókien Sztucznych CHEMITEX w Wólce Smolanej”,
- „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych ustalającej zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych Wólka Smolana – Konary Otwór nr XII”,
- „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych ustalającej zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych Wólka Smolana – Konary Otwór nr III”,
- pismo znak: ZK 7000/12/2014 Urzędu Gminy Brochów z dnia 8 kwietnia 2014r,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Oprócz w/w przedłożonych dokumentów uwzględniono również informacje zawarte w posiadanych przez organ dokumentach:

- Opinia „Wpływ eksploatacji ujęcia wód podziemnych w Konarach na tereny sąsiednie”, dr Bogusław Kazimierski, dr Ewa Plichowska – Kazimierska. Opinia ta

konkludowała, że eksploatacja nie przekraczająca 400m³/h nie spowoduje naruszenia poziomu wód na terenie KPN jak również ściągnięcia wód z Bzury, czyli jest optymalną wielkością na którą może być wydane pozwolenie wodnoprawne dla tego ujęcia,

- Opinia „, Wpływ eksploatacji studni ujęcia Konary na uwilgotnienie profilu glebowego na działce należącej do Pani Elżbiety Krupińskiej, zamieszkałej w miejscowości Wólka Smolana 36; 05-088 Brochów” autorstwa : dr Tomasz Falkowski, dr Dorota Janica, która reguluje wpływ eksploatacji studni na uwilgotnienie profilu glebowego w tym rejonie.

Zgodnie z art. 61§4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r poz.267) strony postępowania zostały powiadomione w sposób określony przepisem art.127, ust 7a ustawy prawo wodne i art. 49 KPA o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń poprzez umieszczenie na stronie BIP Starostwa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Urzędu Gminy Brochów.

W czasie trwania postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, dotyczących warunków jego wydania.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzono, iż nie ma przeszkód faktycznych i formalnoprawnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up. STAROSTY
Stefan Grefkowicz
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują :

1. P. Marcin Składowski, JARS Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.
- ② 2. Urząd Gminy Brochów.
3. Właściciele działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania studni nr 2c, III, 4b, 8c, 8a, 9c i XII (w aktach sprawy) – obwieszczenie.
4. A/a.