

Brochów dnia 22.08.2018 r.

ZP.GN.271.12.2018

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn.:  
"Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Śladów" II

Gmina Brochów działając, jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Śladów" II informuje, że wpłynęło następujące zapytanie.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

1. Proszę o informację, jakiej średnicy druty mają zostać zastosowane w panelach ogrodzeniowych - 6/5/6 czy 8/6/8?

Odp. W panelach należy zastosować druty 8/6/8.

WÓJT  
  
mgr inż. Piotr Szymański