

Łowicz, dnia 14.07.2021r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.4210.686.2021.AS

INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 424), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, reprezentowanej przez Wójta Gminy zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Janowie - Janówku, gmina Brochów dla RLM = 9000 poprzez istniejący wylotu do rzeki Bzury w km 14+100 jej biegu, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie w ilościach:

$Q_{\text{śr.d}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\text{maxs}} = 0,014 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{ma.roczne}} = 68\,255,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż :

$\text{ChZT} = 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$
 $\text{BZT5} = 25 \text{ mgO}_2/\text{l}$
zawiesina = 35 mg/l

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk