

Brochów, dnia 05.10.2021 r.

ZP.273.12.2021

Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: „**Organizacja stołówki i miejsc spożywania posiłków w publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagielly w Śladowie**” realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2020” na lata 2019-2023, informuje, że wpłynęło zapytanie nr 2 o następującej treści:

Poniżej przesyłam pytania do zapytania ZP.273.12.2021 - część 1:

- kuchnia gazowa - proszę o informację jaki rodzaj gazu będzie podłączany do kuchni G20 czy G30?
- zmywarko-wyparzynarka kapturowa - proszę o informację czy zmywarka ma posiadać pompę zrzutową i pompę wspomagającą płukanie? Czy Zamawiający wymaga uzdatniacza do wody? Jeśli tak to jakiego: manualnego, półautomatycznego czy automatycznego?
- patelnia uchylna - podany model patelni nie jest już produkowany. Czy Zamawiający dopuszcza model patelni o mocy: 10,8 kW, pojemności roboczej: 58l, powierzchni roboczej: 0,35 m², regulacji temperatury w zakresie: 60-300C
- sztućce - czy Zamawiający dopuszcza łyżkę 190 mm, widelec 195 mm, nóż 230 mm, łyżeczka do herbaty 140 mm, pozostałe parametry zgodne z zapytaniem?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że do kuchni podłączony będzie gaz G30.

Zamawiający dopuszcza, aby zmywarko-wyparzynarka kapturowa posiadała pompę zrzutową i pompę wspomagającą płukanie oraz automatyczny uzdatniacz do wody.

Zamawiający dopuszcza propozycję wyposażenia o wymiarach i parametrach określonych w zapytaniu nr 2 dot. patelni oraz sztućców.

WÓJT
Papm
mgr inż. Piotr Szymański