



OZNACZENIA	
	Zwody poziome wykonane drutem DFe/Zn Ø8mm z zastosowaniem osprzętu bez napiężeń
	Przewody odprowadzające pionowe wykonane drutem DFe/Zn Ø8mm w rurce PP o grubości ścianki min. 4mm i układać p/ł lub n/ł bez rurki
	Przewód odprowadzający z taśmny FeZn 30x4mm pomiędzy ZKP a uzłomem
	ZKP
	Uziom fundamentowy łączący w ZKP z przewodem odprowadzającym

WYKONANIE INSTALACJI:

Instalację wykonać jako nienaprzęganą, stosując osprzęt z certyfikatami i oznaczony znakiem CE.

Tytuł	PROJEKT BUDYNKU ŚWIEŁKICY PIENROWEJ		
Adres obiektu	WÓLKA SMOLANA, Gmina Brochów		
Investor			
Nr rysunku	Bronza	Format	Data
14C	ELEKTRYCZNA	A3	XII.2021
Tytuł rysunku	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Projekt	Zbigniew Wrona mgr inż.	MAZ/0419/ PMOE/11	
Opracowanie	Zbigniew Wrona mgr inż.	MAZ/0419/ PMOE/11	