

Brochów, dnia 20.02.2026r.

GMINA BROCHÓW
Brochów 125
05-088 Brochów

ZP.271.1.2026

Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „System odczytu wodomierzy i monitoringu sieci wodociągowej realizowany w ramach projektu Zrównoważona gospodarka wodna w Gminie Brochów”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Nr 1 o treści:

Czy w przypadku montażu wodomierzy na sieciach są przygotowane miejsca montażu, posiadające zawory w celu zakręcenia instalacji i zamontowania wodomierzy, czy należy je przygotować. Jeśli nie to prosimy o odpowiedź:

1. Jakiej średnicy jest obecnie instalacja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja sieci wodociągowej 100 i 160

2. Czy w związku z zapisami SIWZ że należy dostarczyć wodomierze DN150 i DN100, Zamawiający prawidłowo przyjął te średnice?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ wodomierze DN160 i DN100

3. Czy istnieje możliwość opróżnienia instalacji aby wykonać wcięcie w sieci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istnieje możliwość odłączenia sieci na określony czas.

4. Czy montaż wodomierza powinien się odbyć z dwoma zaworami umożliwiającymi wymianę wodomierza w przyszłości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

5. Czy studnia wodomierzowa ma mieć jakieś wymagania techniczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Studnie pomiarowe należy wykonać z betonu. Dostosowane muszą do wymiarów wodomierza wraz z zabudowaną niezbędną armaturą o średnicy minimum 1500. Minimalna odległość dna studni od przewodu musi być 0,5 m. Zamawiający dopuszcza włązy z tworzywa kompozytowego. Jednocześnie obciążenie włazu musi być dostosowane do lokalizacji.

Zapytanie Nr 2 o treści:

Wnioskujemy o dopuszczenie dla średnic DN100 i DN150 wodomierzy statecznych o klasie dokładności min. R400. W innym wypadku wodomierze mechaniczne dla takich średnic nie mają możliwości pomiaru dwukierunkowego i spełnienia wymagań SIWZ o brzmieniu: - wodomierze sieciowe dwukierunkowe z nakładką radiową 5 szt. lub wnioskujemy o wykreślenie słowa dwukierunkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający dopuszcza wodomierze mechaniczne.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia oraz zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://ezamowienia.gov.pl/pl/>.