

Brochów dnia 14.06.2018 r.

ZP.GN.271.9.2017

## Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn.:

### **"Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej"**

*realizowanego w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów."*

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej z trawy syntetycznej"** informuje, że wpłynęły następujące zapytania.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### Pytanie nr 1

*„Czy Zamawiający dopuści system równoważny, spełniający wysokie wymagania jakościowe, potwierdzone certyfikatem Fifa Quality o wyższych parametrach od wymaganych przez Zamawiającego:*

1. *Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem z recyklingu EPDM na macie elastycznej typu shockpad prefabrykowany o grubości min. 20mm.*
2. *Kolorystyka jasna i ciemna zieleń w jednym pęczku.*
3. *Minimalne parametry techniczne trawy:*
  - a) *skład włókna 100% PE*
  - b) *ciężar włókna 13 200 dtex*
  - c) *rodzaj włókna 100% monofil*
  - d) *wysokość całkowita systemu min 62mm*
  - e) *wysokość włókna min 42 mm*
  - f) *ilość pęczków min 9 450/m<sup>2</sup>*
  - g) *ilość włókien min 113 400/m<sup>2</sup>*
  - h) *wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) min. 40N*
  - i) *grubość włókna 365 mikronów*
4. *Minimalne parametry techniczne maty elastycznej typu shockpad prefabrykowany:*
  - a) *mata 100% PEX z recyklingu*
  - b) *grubość 20mm*
  - c) *redukcja siły 57%*
  - d) *deformacja 8,1mm*

*Oferowany system nawierzchni (trawa, mata, granulata EPDM) posiada komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy, aby umożliwić wystartowanie w przetargu jak największej ilości oferentów i zaakceptować zaproponowaną nawierzchnię.”*

Odpowiedz Zamawiającego

- **Zamawiający uznaje że zaproponowany przez Państwa system nie jest równoważny. Zamawiający nie dopuszcza maty elastycznej typu shockpad prefabrykowanej o grubości min. 20mm. Parametry trawy muszą być zgodne z zapisami w projekcie (szczegóły w opisie projektu).**

**Wójt Gminy Brochów**

**Piotr Szymański**