



Projekt przygotowany w oparciu o referencyjne materiały i technologie, autor dopuszcza zmianę przedstawionych materiałów pod warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów jakościowych. W przypadku zmian wykonawca przestawia próbki materiałów, oprócz detali rozważa do akceptacji przez Projektanta.
 Wykonalność i wymiary mierzone po obrysie ścian wykonanych.
 UWAGA:
 1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie zmiany zgodne z projektem.
 4. Wszelkie instalacje oraz rozrządna konstrukcyjna należy wykonać zgodnie z projektem.
 Z uwagi na to, że w toku wykonywania prac budowlanych, istnieją możliwości wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problemów, powstaje z w/w prac wówczas należy się niezwłocznie konsultować z projektantem.

- Gmina Centrum Medyczne w Brochowie - Piętro /etap I/**
- LR7 3* AGA LIGHT TROLL RUBIN T5 4x14W PPAR-P MAT RO B1 (61,0 W)
 - A-NO 2* AWEX LVNO LED 3W 2h SE AT (awar.)
 - E-1 1* Oprawa ewakuacyjna LED. 1-stronna 2h AT

Legenda :

- ☐ – wyłącznik p/t oświetlenia
- ☐ – wyłącznik p/t schodowy oświetlenia
- ☐ – wyłącznik p/t krzyżowy oświetlenia
- ☐ – wyłącznik p/t świecznikowy oświetlenia
- ☐ – wyłącznik szczelny p/t oświetlenia
- ☐ – wyłącznik szczelny świecznikowy oświetlenia
- ☐ – czujka ruchu sterująca oświetleniem
- ☐ – czujka zmierzchowa oświetlenia zewnętrznego
- ☐ – wypust elektryczny jednofazowy z podaniem obwodu

UWAGA!
 Wszelkie prawa zastrzeżone, łączenie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyrażonego upoważnienia firmy Pracownia Architektoniczna "ARCHIDUET" (Dz. Ur. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 119-118)

ARCHIDUET Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"
 ul. Białkowa 4, 96-500 Sochaczew

Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO – INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Nr. rys. E-03	
Inwestor: Gmina Brochów, 05-098 Brochów, Brochów 125		Lokalizacja: dz. nr ew. 315+316, obręb Janów-Janówek Brochów, gmina Brochów	
Projektant: mgr inż. Dorlisz Duplicki upr.nr. MAZ/0409/PWOE/07		Data: 1 kw. 2016r.	
Sprawdzający: inż. Elżbieta Kroczyńska upr. bud. nr. Wd-601/92		Format : A2	
Nazwa rysunku: Plan I etapu rozmieszczenia opraw oświetleniowych na terenie piętra GCM		SKALA : 1:50	
Data: 1 kw. 2016r.		Nr. str. 34	