

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Warszawie



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Spółka Akcyjna

ul. Armatnia 14
01-246 Warszawa
tel.: +48 22 474 55 60
fax.: +48 22 474 51 17
e-mail: sekretariat.wawa@pkp.pl
www.pkp.pl

Warszawa, dn. 25.03.2014r.
NWA9.614.359 2013.MO/2
UNP: 2014-0166758

Gmina Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów

Dotyczy: sprawy znak: PN-21/02/14 z dnia 24.02.2014r.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie **wyraża zgodę na budowę na** działce ew. nr 72 obręb Konary gm. Brochów będącej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. **zjazdu indywidualnego**, który ma służyć jako dojazd do działki ew. nr 96 w Konarach gm. Brochów.

Ponadto informujemy, iż konieczne jest uwzględnienie warunków określonych przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Oddział w Sochaczewie w piśmie znak: L.Dz.:MUZ-SOCH-S.024.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014r.

Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT w wysokości 328,68+VAT.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Zarządzania Mieniem
Michał Kręćsz
Michał Kręćsz

DYREKTOR REGIONALNY
ds. Ewidencji Nieruchomości
Paweł Kośnik
Paweł Kośnik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości :

1. Muzeum Kolei Wąskotorowej (ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew)
2. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomościami Warszawa Zachód)

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
KRS 000019193
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
REGON 000 126 801-03765
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł
w całości wpłacony

Wydział Zarządzania Mieniem
Sprawę prowadzi: Magdalena Olszewska
e-mail: magdalena.olszewska@pkp.pl
tel. 22 47 455 70
fax. 22 47 459 61



MUZEUM
KOLEJNICTWA
oddział sochaczew

L.Dz.: MUZ-SOCH-S.024.1.2014

Sochaczew, dnia 09.01.2014

Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05 - 088 Brochów

Dotyczy: Państwa pisma nr PN -5447/12/13 z dnia 28.12.2013 roku.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że nie zgłaszamy zastrzeżeń co do realizacji budowy przejazdu kolejowego na kilometrze 10,100 muzealnej linii wąskotorowej relacji Sochaczew - Wilcze Tułowskie, w celu umożliwienia przejazdu przez działkę nr 72 przebiegającą w pasie kolejowym do działki nr 96.

Spełniając następujące warunki zabudowy przejazdu kolejowego:


1. Nawierzchnia drogowa na przejeździe ułożona z płyt żelbetowych o grubości 120 mm w obudowie z kątownika o wymiarach 60 mm x 60 mm x 6mm;
2. Płyty zewnętrzne o szerokości 1000 mm;
3. Podbudowa z kłińca frakcji 0 - 31,5 mm, o grubości 150 mm, z zasypaniem klatek między podkładami;
4. Pozostawienie żłobków szerokości 67 mm celem umożliwienia swobodnego przejścia obrzeży kół pojazdu szynowego pomiędzy pokryciem przejazdu ułożonego wewnątrz toru a szynami tocznymi;
5. Przed ułożeniem przejazdu należy wykonać regulację toru w planie i profilu
6. Prace muszą być prowadzone pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Jednak nasza opinia nie zwalnia Państwa z konieczności uzyskania zgody PKP Nieruchomości, Warszawa ul. Armatnia 14, które jest właścicielem przedmiotowego terenu.

W przypadku potrzeby dodatkowych ustaleń prosimy kontaktować się bezpośrednio z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie


mgr inż. Marek Belczyk

Do wiadomości:

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
01 - 246 Warszawa, ul. Armatnia 14

Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie
ul. Towarowa 1, 00-811 Warszawa
e-mail: sekretariat@muzkol.pl

NIP: 527-13-95-415
REGON: 011160235
www.muzkol.pl

Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Sochaczewie
ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew
e-mail: biuro@muzkol.pl

Mazowsze.
serce Polski



PGE Dystrybucja SA
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków
05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6
tel. 22 738 23 20, fax 22 738 24 51

Pruszków, dn. 05.03.2014 r.

RM/1049/1133/RSz-164/14

Krzysztof Kłos

ul. 15-go Sierpnia 49/20

95 – 500 Sochaczew

dotyczy: wydania warunków technicznych zabezpieczeń kabli i prowadzenia prac w sąsiedztwie elektroenergetycznych linii kablowych przy budowie zjazdu do stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana prośbę w sprawie j.w. podajemy warunki techniczne określające sposób w jaki należy prowadzić prace w bliskim sąsiedztwie naszych urządzeń elektroenergetycznych. Informujemy również, że w przypadku zaistnienia konieczności przebudowy któregoś z w/w urządzeń, całkowity jej koszt (opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, wykonawstwo, nadzór PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa) poniesie Wnioskodawca.

Warunki techniczne:

1. Podczas budowy zjazdu należy przestrzegać następujących zasad:
 - w miejscach skrzyżowań kabli nN i SN z budową zjazdu, należy zabezpieczyć je przepustami dwudzielnymi Ø110 dla kabli nN i Ø160 dla kabli SN, zgodnie z normą N SEP-E-004,
 - odkopane kable w pasie o szerokości ok. 2 m należy zabezpieczyć, podwieszając je na odpowiednio przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej,
 - prowadzone prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności (izolacja kabli nie może zostać uszkodzona) pod bezwzględnym nadzorem pracownika Utrzymania Sieci RE Pruszków - tel. (22) 738-23-41.
 - kable w miejscach kolizji należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi, zwłaszcza w miejscach skrzyżowań kabli SN z krawężnikiem.
2. Ważność warunków technicznych wygasa po upływie jednego roku od daty ich wydania. W przypadku ich niezrealizowania w tym terminie, Wnioskodawca powinien wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - RE Pruszków o ich przedłużenie lub wydanie nowych w przypadku, gdy dotychczasowe ulegają zmianie.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków

Dyrektor
Wojciech Wojtkowski

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków sprawę prowadzi:
Rafał Szałkowski, tel. (22) 738-23-93

k/o:

RM