

Brochów 17.10.2012 r.

Gminny Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Brochowie  
Brochów 125  
05-088 Brochów


Gmina Brochów  
Brochów 125  
05-088 Brochów

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Do sieci wodociągowej urządzeń i instalacji wodociągowych

W oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001 z póź. zmianami ) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu: **sieci wodociągowej rozdzielczej.**

Miejsce dostawy wody: **działki nr ewid. 276/3, 276/9, 276/10, 278, 279, 280 w miejscowości Janów w gminie Brochów**

Warunkiem podłączenia jest:

- Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PVC PN 10 o średnicy 110 mm.
- Włączenie do istniejącego wodociągu PVC średnicy 160 mm w miejscowości Janów w gminie Brochów za pomocą trójnika.
- Odgałęzienia sieci wykonać z rur PE PN 10 o średnicy 40 mm. Włączenie do projektowanego przewodu PVC 110 mm za pomocą opaski z zasuwą odcinającą zabudowaną w skrzynce ulicznej.
- Lokalizację sieci uzgodnić z właścicielami dróg oraz z właścicielami posesji.
- Projektowaną sieć wodociągową wyposażyć w hydranty <sup>podziemne</sup> ~~nadziemne~~ o średnicy 80 mm 
- W dokumentacji technicznej należy podać technologię wykonania prac budowlano-montażowych.
- Szczegóły rozwiązań technicznych winny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
- Kserokopię niniejszych Warunków Technicznych należy załączyć do dokumentacji technicznej.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od ich wystawienia. Nie zgłoszenie pisemnego odwołania w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania będzie uważane za ich potwierdzenie i przyjęcie do realizacji niniejszych warunków technicznych.

KIEROWNIK  
  
Marian Orłowski