

Brochów, dnia 28.09.2017 r.

OŚ.6254.1.2017

PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska

ul. Wiatraczna 8B

97-300 Piotrków Trybunalski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2017 r. (data wpływu do organu 22.09.2017 r.) o wydanie opinii o klasyfikacji akustycznej dla terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 377 i 378 obręb Śladów, gm. Brochów pn. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” oraz terenów przylegających do tego terenu informuję, że dla tych obszarów brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), **określam następujące rzeczywiste zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycji** oraz standardy jakości środowiska akustycznego, najbliższej położonych terenów usytuowanych w potencjalnym zasięgu oddziaływania akustycznego instalacji objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

Charakterystyka terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie:

- działki o nr ewid. 377 i 378 obręb 0027 Śladów użytkowane są jako tereny rolne, które zgodnie z ww. rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej.

Charakterystyka terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych wokół planowanej inwestycji:

- tereny położne na wschód od planowanej inwestycji wykorzystywane są jako tereny rolne, które zgodnie z ww. rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej;
 - najbliższe zlokalizowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone na wschód od planowanej inwestycji, dla których zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50dB znajdują się w odległości ok. 690 m (nr działek chronionych akustycznie: 349/2, 349/4, 349/5, 349/6, obręb 0027 Śladów)
- tereny położne na zachód od planowanej inwestycji wykorzystywane są jako tereny rolne, które zgodnie z ww. rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej;
 - najbliższe zlokalizowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone na zachód od planowanej inwestycji, dla których zgodnie z ww.

rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50dB znajdują się w odległości ok. 1400 m (nr działek chronionych akustycznie: 647/2, 647/16, 647/17, obręb 0027 Śladów)

- tereny położone na północ od planowanej inwestycji wykorzystywane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z przewagą terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50dB; (nr działek chronionych akustycznie: 229, 230, 233/1, 278/1, 232/1, 232/2, 227/4, obręb 0027 Śladów)
- tereny położone na południe od planowanej inwestycji wykorzystywane są jako tereny rolne i leśne, które zgodnie z ww. rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej;
 - najbliższe zlokalizowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone na południe od planowanej inwestycji, dla których zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50dB znajdują się w odległości ok. 700 m (nr działki chronionej akustycznie: 5, obręb 0029 Wilcze Śladowskie).

Najbliżej położone budynki chronione akustycznie to budynek usługowy usytuowany w terenie mieszkaniowo-usługowym znajdujący się w odległości ok. 50 m na północ od terenu planowanej inwestycji oraz budynek mieszkalny usytuowany w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujący się w odległości ok. 70 m na północny wschód od terenu planowanej inwestycji na działkach o nr ewid. 377 i 378, obręb 0027 Śladów.

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40dB dla pory nocy to budynek mieszkalny usytuowany na działce o nr ewid. 233/1, obręb 0027 Śladów znajdujący się w odległości ok. 70 m od terenu planowanej inwestycji.


z up. Wioletta
mgr Wioletta Dobrowolska
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a